


Projekt	
Kristinelund Solpark - Etapp 2	
Anteckningar/Notes	
Exempellayout - Fast system	
Plats	Kristinelund, Kalmar kommun
Projektfas	Förstudie
Koordinatsystem	SWEREF-99-TM
System	
DC-Effekt [kW _p]	113 895.6
AC-effekt [kW]	85 800.0
Antal paneler [st]	175 224
Panelmått [m]	2.384x1.303
Växelriktare [st]	260
Montagesystem	Fast system
Montagetyp	2 paneler porträtt
Stängsel område [ha]	113.8

	Yta ESS
	Entreprenadyta/avlastningsyta
	Kraftledning/stolpar (10m/50m)
	Preliminär utredningsyta för ny transformatorstation 130 kV (Anslutningspunkt EON)
	Stängsel
	Grind
	Väg
	Befintlig väg
	PV-stativ (Fast)
	Nätstation
	Internt Elnät (IKN)



Hedenstorp svägen 5B | Tel: +46 (0)36-130600
554 75 Jönköping

Fastighetsbeteckning	Format	Skala	Storlek [kW _p]
			113 895.6
Konstruerad av/Drawn by	Datum/Date	Ritning nr	
D.Lindén	2023-02-03		
Godländ av / Approved by	Projekt nr/Project No.	Revision	
P.Köing		Rev 3	