


Projekt	
Käringeryd Solpark	
Anteckningar/Notes	
Exempellayout - Fast system	
Plats	Fågelmara, Karlskrona kommun
Projektfas	Utredning
Koordinatsystem	SWEREF-99-TM
System	
DC-Effekt [kW _p]	20 165.6
AC-effekt [kW _p]	15 180.0
Antal paneler [st]	31 024
Panelmått [m]	2.384x1.303
Växelriktare [st]	46
Montagesystem	Fast system
Montagetyp	2 paneler porträtt
Stängsel område [ha]	24.4

	Avverkningsområde utanför stängsel
	Yta batterilager (BESS)
	Vattenområde (10m)
	Utredningsområde kraftstation (50m)
	Entreprenadyta/avlastningsyta
	Kraftledning-/stolpar (10m/30m)
	Avskärningskydd vid behov (ex buskar/mindre träd, sly, duk)
	Stängsel
	Grind
	Kraftkabel
	Väg
	Solpaneler & montagesystem (Fast/tracker)
	Nätstation
	Växelriktare

Kabelgrav planeras utefter interna vägnätet med en schaktbredd på 0.5-4 meter



Hedenstorpsvägen 5B | Tel: +46 (0)36-130600
554 75 Jönköping

Fastighetsbeteckning	Format	Skala	Storlek [kW _p]
			20 165.6
Konstruerad av/Drawn by	Datum/Date	Ritning nr	
D.Lindén	2023-05-25		
Godkänt av / Approved by	Projekt nr/Project No.	Revision	
P.König		Rev 8	